

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairil. 2010. "Efek Beban Pendingin Terhadap Performa Sistem Mesin Pendingin". Jurnal SMARTek 8(3):203.
- Darmawan, Awan Satya. 2016. "Studi Eksperimen Pengaruh Dimensi Pipa pada Sistem *Air Conditioning* Dengan *Pre-Cooling*". Teknik Mesin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Kusnanto, S. 2004. "Optimasi Pengaruh Kecepatan Udara Pendingin pada AC Mobil". Tugas Akhir S-1 Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Yawara, Eka. 2003. "Koefisien Perpindahan Kalor Kondensasi Petrozon di dalam Pipa Vertikal". Tesis S-2 Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta.
- Stoecker, Wilbert F., and Jones, Jerold W., 1982, "Refrigerasi dan Pengkondisian Udara edisi kedua". Jakarta, Indonesia, Erlangga.
- Cengel, Y.A. and Boles, M.A., 1994. *Thermodynamics An Engineering Approach*. 2nd ed. McGraw Hill: New York.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Tabel Data Pengamatan

#### 1. Pengujian Kalibrasi

P. Katup	Section I			Section II			Section III			Section IV		
	P1	Twb	Tdb	P1	Twb	Tdb	P1	Twb	Tdb	P1	Twb	Tdb
1	52	26,8182	28,8182	53	26,6262	28,6262	52	26,5681	28,5681	53	27,1231	29,1231
2	51	26,8783	28,8783	53	26,7380	28,7380	52	26,6841	28,6841	51	27,0434	29,0434
3	50	26,9214	28,9214	50	26,8270	28,8270	48	26,7636	28,7636	48	26,9929	28,9929
4	50	27,0185	29,0185	48	26,9274	28,9274	48	26,8591	28,8591	46	27,0152	29,0152
5	49	27,0983	29,0983	44	27,0377	29,0377	44	26,9640	28,9640	46	27,0909	29,0909
6	48	27,1682	29,1682	42	27,1224	29,1224	42	27,0531	29,0531	43	27,1521	29,1521
7	48	27,1989	29,1989	39	27,1785	29,1785	35	27,1317	29,1317	41	27,1933	29,1933
8	47	27,2275	29,2275	35	27,2154	29,2154	30	27,1641	29,1641	38	27,2211	29,2211
9	47	27,2869	29,2869	35	27,2665	29,2665	30	27,2295	29,2295	37	27,2809	29,2809
10	46	27,2699	29,2699	34	27,2661	29,2661	30	27,2382	29,2382	37	27,2769	29,2769

#### 2. Pengujian Pemanasan Udara Atmosfir 1 kW

P. Katup	Posisi Heater	Kondisi Ruangan (T1)		Sebelum Heater (T1)		Setelah Heater (T2)	
		Twb	Tdb	Twb	Tdb	Twb	Tdb
1	1000	26,9515	28,9515	26,9515	28,9515	35,4119	37,4119
2	1000	26,9014	28,9014	26,9014	28,9014	35,8039	37,8039
3	1000	26,9489	28,9489	26,9489	28,9489	35,0645	37,0645
4	1000	26,9011	28,9011	26,9011	28,9011	33,7530	35,7530
5	1000	26,8010	28,8010	26,8010	28,8010	32,4944	34,4944
6	1000	26,7990	28,7990	26,7990	28,7990	31,4584	33,4584
7	1000	26,7949	28,7949	26,7949	28,7949	30,9650	32,9650
8	1000	26,7099	28,7099	26,7099	28,7099	30,8350	32,8350
9	1000	26,7000	28,7000	26,7000	28,7000	30,8549	32,8549
10	1000	26,6505	28,6505	26,6505	28,6505	30,8291	32,8291

#### 3. Pengujian Pemanasan Udara Atmosfir 1,5 kW

P. Katup	Posisi Heater	Kondisi Ruangan (T1)		Sebelum Heater (T2)		Setelah Heater (T5)	
		Twb	Tdb	Twb	Tdb	Twb	Tdb
1	1500	26,6692	28,6692	32,3547	34,3547	33,6891	35,6891
2	1500	26,6937	28,6937	32,0360	34,0360	36,9818	38,9818
3	1500	26,7986	28,7986	31,0109	33,0109	39,2946	41,2946
4	1500	26,8791	28,8791	30,2266	32,2266	39,8612	41,8612
5	1500	26,8506	28,8506	29,6091	31,6091	39,2567	41,2567
6	1500	26,9710	28,9710	29,1249	31,1249	38,1867	40,1867
7	1500	26,9448	28,9448	28,9891	30,9891	37,2566	39,2566
8	1500	26,9806	28,9806	29,0700	31,0700	36,6995	38,6995
9	1500	27,0062	29,0062	29,1143	31,1143	36,4315	38,4315
10	1500	26,9885	28,9885	29,1312	31,1312	36,3529	38,3529

#### 4. Pengujian Pemanasan Udara Atmosfir 2 kW

P. Katup	Posisi Heater	Kondisi Ruangan (T1)		Sebelum Heater (T4)		Setelah Heater (T5)	
		Twb	Tdb	Twb	Tdb	Twb	Tdb
1	2000	26,9806	28,9806	29,7555	31,7555	36,4730	38,4730
2	2000	27,0517	29,0517	30,2708	32,2708	41,3052	43,3052
3	2000	27,0797	29,0797	30,3839	32,3839	46,4789	48,4789
4	2000	27,1403	29,1403	29,8437	31,8437	47,1444	49,1444
5	2000	27,1409	29,1409	29,1761	31,1761	45,5848	47,5848
6	2000	27,0502	29,0502	28,6578	30,6578	43,6360	45,6360
7	2000	27,1025	29,1025	28,3346	30,3346	41,9670	43,9670
8	2000	27,1022	29,1022	28,1758	30,1758	40,8266	42,8266
9	2000	26,9723	28,9723	28,0869	30,0869	40,2869	42,2869
10	2000	26,9715	28,9715	28,0166	30,0166	40,0711	42,0711

#### 5. Pengujian Pemanasan Udara Lembab 1 kW

P. Katup	Posisi Heater	Kondisi Ruangan (T1)		Sebelum Heater (T1)		Setelah Heater (T2)	
		Twb	Tdb	Twb	Tdb	Twb	Tdb
1	1000	26,9809	28,9809	26,9809	28,9809	29,7597	31,7597
2	1000	26,9403	28,9403	26,9403	28,9403	31,9055	33,9055
3	1000	26,8824	28,8824	26,8824	28,8824	32,5593	34,5593
4	1000	26,8039	28,8039	26,8039	28,8039	32,2336	34,2336
5	1000	26,8506	28,8506	26,8506	28,8506	31,6946	33,6946
6	1000	26,8038	28,8038	26,8038	28,8038	31,4312	33,4312
7	1000	26,7996	28,7996	26,7996	28,7996	31,1567	33,1567
8	1000	26,7997	28,7997	26,7997	28,7997	31,0495	33,0495
9	1000	26,7670	28,7670	26,7670	28,7670	31,0494	33,0494
10	1000	26,7702	28,7702	26,7702	28,7702	31,0018	33,0018

#### 6. Pengujian Pemanasan Udara Lembab 1,5 kW

P. Katup	Posisi Heater	Kondisi Ruangan (T1)		Sebelum Heater (T2)		Setelah Heater (T5)	
		Twb	Tdb	Twb	Tdb	Twb	Tdb
1	1500	27,0798	29,0798	30,8034	32,8034	40,2211	42,2211
2	1500	27,1109	29,1109	30,7688	32,7688	40,8079	42,8079
3	1500	27,0931	29,0931	30,2571	32,2571	41,4613	43,4613
4	1500	27,0419	29,0419	29,6162	31,6162	41,0291	43,0291
5	1500	26,9741	28,9741	29,1120	31,1120	39,7361	41,7361
6	1500	26,8844	28,8844	28,7235	30,7235	38,3657	40,3657
7	1500	26,8413	28,8413	28,6271	30,6271	37,2079	39,2079
8	1500	26,8001	28,8001	28,7292	30,7292	36,6434	38,6434
9	1500	26,7990	28,7990	28,8279	30,8279	36,4199	38,4199
10	1500	26,7999	28,7999	28,8896	30,8896	36,3382	38,3382

### 7. Pengujian Pemanasan Udara Lembab 2 kW

P. Katup	Posisi Heater	Kondisi Ruangan (T1)		Sebelum Heater (T4)		Setelah Heater (T5)	
		Twb	Tdb	Twb	Tdb	Twb	Tdb
1	2000	26,8043	28,8043	30,2973	32,2973	42,9466	44,9466
2	2000	26,9587	28,9587	30,7883	32,7883	48,0292	50,0292
3	2000	27,1914	29,1914	30,5634	32,5634	48,0298	50,0298
4	2000	27,3377	29,3377	30,0276	32,0276	48,0298	50,0298
5	2000	27,3491	29,3491	29,4924	31,4924	47,2114	49,2114
6	2000	27,3495	29,3495	29,0587	31,0587	44,9240	46,9240
7	2000	27,3808	29,3808	28,7684	30,7684	42,9661	44,9661
8	2000	27,3299	29,3299	28,4422	30,4422	41,5295	43,5295
9	2000	27,2782	29,2782	28,1244	30,1244	40,6174	42,6174
10	2000	27,1818	29,1818	27,9048	29,9048	40,1426	42,1426

### 8. Pengujian Pendinginan Udara Atmosfir

P. Katup	Temperatur Evaporator	Kondisi Ruangan (T1)		Sebelum Evaporator (T2)		Setelah Evaporator (T3)	
		Twb	Tdb	Twb	Tdb	Twb	Tdb
1	24,1081	26,5005	28,5005	26,4597	28,4597	25,0625	27,0625
2	27,5739	26,5191	28,5191	26,4660	28,4660	24,8945	26,8945
3	24,9709	26,5420	28,5420	26,4724	28,4724	25,2350	27,2350
4	28,3930	26,5092	28,5092	26,5652	28,5652	25,3067	27,3067
5	26,0448	26,4209	28,4209	26,6092	28,6092	25,7073	27,7073
6	28,5874	26,4168	28,4168	26,6972	28,6972	25,8506	27,8506
7	26,1659	26,4207	28,4207	26,8020	28,8020	26,1665	28,1665
8	28,6679	26,4434	28,4434	26,8985	28,8985	26,2634	28,2634
9	25,6072	26,4684	28,4684	26,9497	28,9497	26,4485	28,4485
10	28,5540	26,5100	28,5100	26,9790	28,9790	26,3860	28,3860

### 9. Pengujian Pendinginan Udara Lembab

P. Katup	Temperatur Evaporator	Kondisi Ruangan (T1)		Sebelum Evaporator (T2)		Setelah Evaporator (T4)	
		Twb	Tdb	Twb	Tdb	Twb	Tdb
1	13,7315	26,9800	28,9800	26,6868	28,6868	24,1502	26,1502
2	12,8878	26,9898	28,9898	26,8720	28,8720	20,3267	22,3267
3	17,8892	26,9769	28,9769	27,1494	29,1494	17,9987	19,9987
4	23,3891	26,6910	28,6910	26,7746	28,7746	20,3037	22,3037
5	23,8337	26,4684	28,4684	26,4657	28,4657	20,9269	22,9269
6	24,1139	26,3151	28,3151	26,3418	28,3418	21,3056	23,3056
7	21,8474	26,2112	28,2112	26,3077	28,3077	21,3655	23,3655
8	26,8810	26,1878	28,1878	26,4513	28,4513	21,4191	23,4191
9	25,5206	26,1789	28,1789	26,4902	28,4902	23,4486	25,4486
10	28,4829	26,2444	28,2444	26,6209	28,6209	24,7028	26,7028

## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

### 1. Foto proses pengambilan data



## 2. Foto pengambilan data menggunakan aplikasi ET 600

